

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政
管网改造项目

项 目 编 号 2019-341002-49-03-007154

建 设 地 点 安徽省黄山市屯溪区

验 收 单 位 黄山市屯溪老街项目建设有限责任公司

2020 年 10 月 14 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三 马路市政管网改造项目	行业 类别	城市管 网工程
主管部门 (或主要投资人)	黄山市屯溪老街项目建设有限责任公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	黄山市水利局 黄水审批[2019]28号, 2019年5月10日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	黄山市发展和改革委员会 黄发改社会[2016]53号, 2016年11月25日		
项目建设起止时间	2019年8月~2019年10月		
水土保持方案编制单位	黄山市利水工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	黄山建筑设计研究院		
水土保持监测单位	黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司		
水土保持施工单位	安徽景泰建设集团有限公司		
水土保持监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（办水保〔2019〕160号）等相关文件，2020年10月14日，黄山市屯溪老街项目建设有限责任公司在安徽省黄山市屯溪区主持召开了黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持监测单位、水土保持验收报告编制单位黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司、水土保持方案编制单位黄山市利水工程咨询有限公司、施工单位安徽景泰建设集团有限公司、监理单位安徽恒信建设工程管理有限公司等单位代表及特邀专家共8人，会议成立了验收组。

验收组成员及与会代表观看了工程影像资料并查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于工程建设及水土保持工作开展情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理、施工等单位的补充说明，经质询、讨论，形成了黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持设施验收意见：

（一）项目概况

该项目为市政管网工程项目，位于黄山市屯溪区中心城区——屯溪区老街三马路。项目建设内容包括：线路总长 425m，其中给排水管道建设 925m，雨污水管道建设 1280m，强弱电套管建设 8100m，地面石板铺装 3000m²等。工程于 2019 年 8 月开工，2019 年 10 月完工。本项目完成的水土保持措施包括：①工程措施：排水沟 425m；集水井 14 座；②植物措施：狗牙根草籽 0.07hm²；③临时措施：彩条布苫盖 2000m²。

（二）水土保持方案批复情况

2019 年 5 月 10 日，黄山市水利局下达关于《黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持方案报告书》许可批复（黄水审批【2019】28 号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019 年 3 月，黄山建筑设计研究院编制完成了《黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目设计说明》。

（四）水土保持监测情况

由于本工程建设期未及时开展水土保持监测工作，建设单位于 2020 年 7 月委托黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司开展补充水土保持监测工作，于 2020 年 9 月编制了《黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持监测总结报告》。监测总结报告主要结论为：该项目落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治

指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比为 3.33，渣土防护率为 100%，本项目建设内容为市政管网改造工程，不涉及表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率三项防治指标。各项水土保持设施运行基本正常，较好的发挥了水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，水土保持设施验收报告编制单位黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司开展了多次实地查勘和核查，收集并查阅了工程建设的设计、施工、监理等相关资料，并根据《黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持监测总结报告》，于 2020 年 9 月编制完成了《黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案要求落实了水土保持措施，水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。具备水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：黄山市屯溪老街绿色城镇化项目——三马路市政管网改造项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达

到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

